

Wołomin, dnia 30.10.2024

Dot.: przetargu na „Modernizację systemu automatyki i sterowania na SUW Graniczna”
- DI/25/2024

Pytania

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek z rozdziału IX SWZ, pkt 4, litera k) w przypadku przedstawienia referencji z wykonania układów elektrycznych AKPiA oraz systemu sterowania i nadzoru obiektu oczyszczalni ścieków?
2. W związku z koniecznością odbycia wizji lokalnej oraz oczekiwaniem na najlepsze oferty poddostawców, w celu złożenia rzetelnej oferty wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert do 29.11.2024 r.

Odpowiedzi

- Ad. 1 Zamawiający wymaga wykazania się referencjami z zakresu automatyki na stacji uzdatniania wody.
- Ad. 2 Zamawiający pozostawia termin składania i otwarcia ofert bez zmian.

PREZES ZARZADU
Wojciech Jankowski