

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Lp	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Ilość	Producent
1	Zbiornik reakcji	ø2400mm, H=4710mm	3	Prowodrol-Sulechów
2	Filtry automatyczne FM-2,8/2	ø2800mm, H=5000mm złozę "DEFEMAN"	4	Funam-Wrocław/ Prowodrol-Sulechów
3	Dmuchawa RB-50	Q=8,4 m³/min, Δp=0,9 Ba N=22,0kW, n=2680obr/min	2	CompRot-Wrocław
4	Pompa płuczaca GTI 125 b-TL	Q=300m³/h, H=20msw N=22,0kW, n=1468obr/min	2	HamworthyKSE Svanehoj
5	Zestaw pompowy 3 x GTI 125 b-TL	Q=3*350=1050m³/h, H=50msw N=3*75=225kW, n=2963obr/min	1	HamworthyKSE Svanehoj
6	Agregat ze sprężarką tłok. bezolejowa AB40-380-400	Q=40,0m³/h, Δp=1.0 MPa N=7,5kW, n=2920obr/min	2	Airpol
7	Przepływomierz elektro-magnetyczny MAG 3100	Dn=400mm, Q=540m³/h v=1.5m/s	1	Danfoss
8	Przepływomierz elektro-magnetyczny MAG 3100	Dn=250mm, Q=280m³/h v=1.7m/s	1	Danfoss
9	Przepływomierz elektro-magnetyczny MAG 3100	Dn=250mm, Q=140m³/h v=2.0m/s	8	Danfoss
10	Przepływomierz elektro-magnetyczny MAG 3100	Dn=150mm, Q=140m³/h v=0.9m/s	8	Danfoss

RZUT BUDYNKU SUW

SKALA 1:100

